



INSPECTION CERTIFICATE 检测证书

MESSRS 客户: 深圳山荣

P.O.NO. 合同编号: 20131008SZ

DELIVERY DATE 交货日期: 2013-10-15

TO WHOM IT MAY CONCERN

敬启者,

WE, OMEAX SARL, HERBY CERITIFY THAY BELOW MENTIONED PRODUCTS HAVE UNDERGONE AND PASSED FOLLOWING TESTS WITHOUT FAIL BEFORE DELIVERY.

奥敏思公司在此证明, 以下产品在出厂前按照有关标准通过检测, 属检测合格产品。

■ SPECIFICATION 产品描述

DESCRIPTION 名称	OMEAX FIG.型号	SIZE 尺寸(mm)	QTY.数量
Pressure reducing valve 减压阀	K100	250	2
-----	-----	-----	-----

■ PRESSURE INSPECTING STANDARD OF OMEAX WATER VALVE PRODUCTS: EN12266-1

奥敏思水阀产品检测标准: EN12266-1

NATURE OF TESTS 测试内容	MEDIA 介质	PRESSURE 压力
SHELL TESTING	WATER 水	WP×1.5
FUNCTION TESTING	AIR 空气	6 Bar
	WATER 水	WP×1.1

OMEAX SARL

法国奥敏思公司

Omeax

ADD :30 Rue Felix Fieux, 71100 Chalon sur Saone, France

TEL: +33 3 85 44 96 38

Email : contact@omeax.com

www.omeax.com.